

Woning 1					
Verdieping	Nummer	Naam	Categorie	Verblijfsgebied	Oppervlakte
Begane grond	0.01	Hal	Verkeersruimte		12,20
	0.02	woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	VG1	55,80
	0.03	berging	Bergruimte		2,00
	0.04	toilet	Toiletruimte		1,30
1 ^e verdieping	0.10	overloop	Verkeersruimte		5,60
	0.11	berging	Bergruimte		1,40
	0.12	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte	VG2	10,00
	0.13	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte	VG2	12,80
	0.14	Inloopkast	Bergruimte		5,10
	0.15	Slaapkamer 3	Verblijfsruimte	VG3	16,80
	0.16	Badkamer	Badruimte		8,90
Vliering		vliering	Onbenoemde ruimte		21,90
Totaal GO					162,20
Totaal VG					95,40
Percentage VG					58,82 Voldoet

Woning 2					
Verdieping	Nummer	Naam	Categorie	Verblijfsgebied	Oppervlakte
Begane grond	1.01	Hal	Verkeersruimte		12,10
	1.02	woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	VG1	55,80
	1.03	berging	Bergruimte		2,00
	1.04	toilet	Toiletruimte		1,30
1 ^e verdieping	1.10	overloop	Verkeersruimte		5,60
	1.11	berging	Bergruimte		1,40
	1.12	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte	VG2	9,90
	1.13	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte	VG2	12,80
	1.14	Inloopkast	Bergruimte		5,10
	1.15	Slaapkamer 3	Verblijfsruimte	VG3	16,90
	1.16	Badkamer	Badruimte		8,90
Vliering		vliering	Onbenoemde ruimte		21,90
Totaal GO					162,20
Totaal VG					95,40
Percentage VG					58,82 Voldoet

Woning 3					
Verdieping	Nummer	Naam	Categorie	Verblijfsgebied	Oppervlakte
Begane grond	2.01	Hal	Verkeersruimte		12,10
	2.02	woonkamer/keuken	Verblijfsruimte	VG1	67,20
	2.03	berging	Bergruimte		2,00
	2.04	toilet	Toiletruimte		1,30
1 ^e verdieping	2.10	overloop	Verkeersruimte		5,60
	2.11	berging	Bergruimte		1,40
	2.12	Slaapkamer 1	Verblijfsruimte	VG2	9,90
	2.13	Slaapkamer 2	Verblijfsruimte	VG2	11,00
	2.14	Inloopkast	Bergruimte		3,90
	2.15	Slaapkamer 3	Verblijfsruimte	VG3	14,60
	2.16	Badkamer	Badruimte		8,90
Vliering		vliering	Onbenoemde ruimte		20,20
Totaal GO					166,50
Totaal VG					102,70
Percentage VG					61,68 Voldoet

3 woningen Broekermeerdijk
BEREKENING DAGLICHTTOETREDING
VOLGENS NEN 2057

$A_{e,i} = A_{d,i} \times C_{b,i} \times C_{u,i} \times C_{lta}$

Ae = equivalente daglichtoppervlakte, in m2
Ad = oppervlakte van de doorlaat van de daglichtopening
Cb = belemmeringsfactor
Cu = uitwendige reductiefactor
Clta=1

Woning 1													
Verdieping	Nummer	Naam	VG	Oppervlakte	Eis Ae	Kozijn	Ad	Alfa	Beta	Cb	Cu	Ae	Voldoet
Begane grond													
	0.02	Woonkamer / keuken	VG1	55,80	0,50	raam voorgevel	3,84	20,00	27,00	0,76	1,00	2,92	ja
						schuifpuien achtergevel	11,41	20,00	64,00	0,40	1,00	4,56	
		Totaal VG1		55,80	5,58							7,48	ja
1° verdieping													
	0.12	Slaapkamer 1	VG2	10,00	0,50	2x velux 45 gr	2,70	20,00 -		0,98	1,00	2,65	ja
	0.13	Slaapkamer 2	VG2	12,80	0,50	2x velux 45 gr	2,70	20,00 -		0,98	1,00	2,65	ja
		Totaal VG2		22,80	2,28							5,30	ja
	0.15	Slaapkamer 3	VG3	16,80	0,50	2x velux 45 gr	2,70	20,00 -		0,98	1,00	2,65	ja
		Totaal VG1		16,80	1,68							2,65	ja
Woning 2													
Verdieping	Nummer	Naam	VG	Oppervlakte	Eis Ae	Kozijn	Ad	Alfa	Beta	Cb	Cu	Ae	Voldoet
Begane grond													
	1.02	Woonkamer / keuken	VG1	55,80	0,50	raam voorgevel	3,84	20,00	27,00	0,76	1,00	2,92	ja
						schuifpuien achtergevel	11,41	20,00	64,00	0,40	1,00	4,56	
		Totaal VG1		55,80	5,58							7,48	ja
1° verdieping													
	1.12	Slaapkamer 1	VG2	9,90	0,50	2x velux 45 gr	2,70	20,00 -		0,98	1,00	2,65	ja
	1.13	Slaapkamer 2	VG2	12,80	0,50	2x velux 45 gr	2,70	20,00 -		0,98	1,00	2,65	ja
		Totaal VG2		22,70	2,27							5,30	ja
	1.15	Slaapkamer 3	VG3	16,90	0,50	2x velux 45 gr	2,70	20,00 -		0,98	1,00	2,65	ja
		Totaal VG1		16,90	1,69							2,65	ja
Woning 3													
Verdieping	Nummer	Naam	VG	Oppervlakte	Eis Ae	Kozijn	Ad	Alfa	Beta	Cb	Cu	Ae	Voldoet
Begane grond													
	2.02	Woonkamer / keuken	VG1	67,20	0,50	raam voorgevel	3,84	20,00	27,00	0,76	1,00	2,92	ja
						schuifpuien achtergevel	11,41	20,00	64,00	0,40	1,00	4,57	
		Totaal VG1		67,20	6,72							7,48	ja
1° verdieping													
	2.12	Slaapkamer 1	VG2	9,90	0,50	2x velux 45 gr	2,70	20,00 -		0,98	1,00	2,65	ja
	2.13	Slaapkamer 2	VG2	11,00	0,50	2x velux 45 gr	2,70	20,00 -		0,98	1,00	2,65	ja
		Totaal VG2		20,90	2,09							5,30	ja
	2.15	Slaapkamer 3	VG3	14,60	0,50	2x velux 45 gr	2,70	20,00 -		0,98	1,00	2,65	ja
		Totaal VG1		14,60	1,46							2,65	ja

3 woningen Broekermeerdijk
BEREKENING SPUIVENTILATIE
VOLGENS NEN 1087

Woning 1									
Verdieping	Nummer	Naam	VG	Oppervlakte	V (luchtsnelheid)	eis spuivoorziening (m2)	spuivoorziening	aanwezig spuivoorziening (m2)	voldoet
Begane grond									
	0.02	Woonkamer / keuken	VG1	58,7	0,10	3,52 schuifpui		5,04	ja
1° verdieping									
	0.12	Slaapkamer 1	VG2	10,1	0,10	0,61 2x dakraam		2,70	ja
	0.13	Slaapkamer 2	VG2	12,8	0,10	0,77 2x dakraam		2,70	ja
	0.15	Slaapkamer 3	VG3	16,8	0,10	1,01 2x dakraam		2,70	ja
Woning 2									
Verdieping	Nummer	Naam	VG	Oppervlakte	V (luchtsnelheid)	eis spuivoorziening (m2)	spuivoorziening	aanwezig spuivoorziening (m2)	voldoet
Begane grond									
	1.02	Woonkamer / keuken	VG1	58,7	0,10	3,52 schuifpui		5,04	ja
1° verdieping									
	1.12	Slaapkamer 1	VG2	9,9	0,10	0,59 2x dakraam		2,70	ja
	1.13	Slaapkamer 2	VG2	12,8	0,10	0,77 2x dakraam		2,70	ja
	1.15	Slaapkamer 3	VG3	16,9	0,10	1,01 2x dakraam		2,70	ja
Woning 3									
Verdieping	Nummer	Naam	VG	Oppervlakte	V (luchtsnelheid)	eis spuivoorziening (m2)	spuivoorziening	aanwezig spuivoorziening (m2)	voldoet
Begane grond									
	2.02	Woonkamer / keuken	VG1	70,1	0,10	4,21 schuifpui		5,04	ja
1° verdieping									
	0.12	Slaapkamer 1	VG2	9,9	0,10	0,59 2x dakraam		2,70	ja
	0.13	Slaapkamer 2	VG2	11	0,10	0,66 2x dakraam		2,70	ja
	0.15	Slaapkamer 3	VG3	14,6	0,10	0,88 2x dakraam		2,70	ja